



**ПРИСТРІЙ ЗАКЛАДКИ КАБЕЛЮ  
(ПЗК-3,5/30)**

**ПАСПОРТ**

## 1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1 Пристрій закладки кабелю ПЗК-3,5/30 (далі ПЗК) призначений для заготовки кабельних каналів між колодязями, для затягування в кабельні канали (від міської кабельної каналізації до закладних труб і прихованих каналів в будівлях) кабелів різного призначення, також застосовується для прокладки кабелів зв'язку, електропроводки в блоках, трубах, лотках, міжповерхових конструкціях та ін.

1.2 ПЗК призначений для робіт в кліматичних умовах УХЛ-1 згідно ГОСТ 15150.

1.3 При отриманні зі складу підприємства-виробника переконайтесь у відсутності механічних ушкоджень ПЗК, а також комплектності згідно з вимогами цього паспорта.

1.4 Конструкція ПЗК постійно вдосконалюється, тому підприємство залишає за собою право вносити зміни і доповнення в конструкцію.

## 2 ТЕХНІЧНІ ДАНІ

2.1 Склопластиковий пруток марки СПП-ЕІ, який застосовується у складі ПЗК, відповідає ДСТУ 2241-93, ДСТУ 2242-93

2.2 Основні параметри:

- розривне зусилля не менше 500кгс;
- допускається радіус вигину 100 мм;
- електрична міцність 2МВ / м;
- питомий поверхневий електричний опір.  $1 \cdot 10^{13}$  Ом.
- вага пристрою не більше 2,5 кг;
- діаметр склопластикового сердечника 2,5 мм;
- зовнішній діаметр по оболонці 3,5 мм;
- гранично-припустима робоча температура -30; + 30 ° С
- довжина прутка 30м (або згідно замовлення).

## 3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

До комплекту поставки входять:

1. Пруток склопластиковий в оболонці -1шт.;
2. Експлуатаційно-транспортний візок - 1шт.;
3. Комплект накінецьників - 2 шт.
4. Паспорт - 1 шт.

Примітка: За погодженням можлива поставка ремкомплекту (пруток склопластиковий в оболонці).

## 4 ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

4.1 Робота з використанням ПЗК повинна проводитися відповідно до вимог чинної на даній території нормативної документації:

- «Правила безпечної роботи з інструментом і пристосуваннями» (НПАОП 0.00-1.71-13);
- «Правила безпеки при роботі з інструментом та пристроями».

4.2 ПЗК необхідно зберігати і перевозити в умовах, що забезпечують його справність і придатність до використання, тому воно має бути захищене від зволоження, забруднення і механічних пошкоджень.

## 5 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

5.1. Транспортування ПЗК слід здійснювати транспортом будь-якого виду, що забезпечує його зберігання (від механічних пошкоджень, пошкодження фарби, забруднення і т.п.).

5.2. ПЗК має зберігатися відповідно до умов зберігання 5 згідно ГОСТ 15150.

## 6 СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

6.1 ПЗК-3,5/30 № \_\_\_\_\_ відповідає ДСТУ 2241-93, ДСТУ 2242-93 і визнане придатним до використання.

Дата виготовлення \_\_\_\_\_

м.п.

Підпис відповідальної особи \_\_\_\_\_

## 7 ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

7.1 Виробник гарантує відповідність ПЗК вимогам ДСТУ 2241-93, ДСТУ 2242-93.

7.2 Гарантійний строк експлуатації - 6 місяців від дня отримання споживачем.

## 8 РЕКЛАМАЦІЯ

8.1 Рекламацию від споживача приймають тільки за умови дотримання ним правил транспортування, експлуатації і зберігання.

8.2 В разі виявлення дефектів або неправильної комплектації